

PROTOKOLY HOSPODÁRNOSTI d.r.2023-kotolne

Názov tepelného zdroja	1	2	3	4	5	6 ost	7	8	9	10	11	12	13
	Hospodárnosť tepel.zariad.	Protokol spracovaný	Normovaná účinnosť zdroja	Skutočná účinnosť zdroja	Prepočítané straty	Normovaná úč.zdr.x rozv.	Normovaná mer.spotr.tep.na prípr. TUV	Skutočná prípr. TUV	Prepočítané straty	Normovaná účinnosť rozvodov	Skutočná rozvodov	Prepočítané straty	Prepočítané straty celkom
	%		%	%	%	%	kWh/m3	kWh/m3	%	%	%	%	%
BANICKA	100	1.3.2022	88	99		0,8448	97,5	94,7		96	96,1		0
HVIEZDOSLAVOVA	99,42	15.3.2021	88	94	0,58	0,8272	93,9	96	0,58	94	94,8		1,16
HURBANOVA	89,38	1.3.2022	89,1	86,3	8,14	0,8465	113,9	124,7	1,86	95	84,4	5,62	15,62
FABINIHO	99,7	1.3.2022	89,6	96,2		0,8691	101,9	97,3		97	96	0,3	0,3
LEVOČSKA	100	1.3.2022	89	91,3		0,8455	90,6	85,9		95	96,7		0
MIER 1	99,44	1.3.2022	90,5	94,6		0,8598	107,2	100		95	95,3	0	0
MIER 2	100	1.3.2022	88	93,9		0,8360	97,5	77,8		95	95,5		0
MIER 3	100	1.3.2022	88	95,7		0,8272	101,9	82,1		94	95,2		0
MIER 4	100	15.3.2021	88	95,5		0,8272	93,9	88		94	95	0,86	0,86
MIER 5	100	15.3.2021	88,6	96		0,8328	97,5	88,2		94	94,5	0	0
MIER 6	100	1.3.2022	89	96,5		0,8366	93,9	81,4		94	94,4		0
MESTSKY URAD	97,18	27.3.2020	88,2	86,6	4,52	0,8291	83,3	121,6	0,9	94	93,9	0,11	5,53
SOLTESOVA	100	27.3.2020	90,1	98,5		0,8469	97,5	86,9		94	96		0
VYCHOD 1	97,58	15.3.2021	88	96,1	2,42	0,8272	93,9	105,1	2,42	94	95		4,84
VYCHOD 2	100	27.3.2020	88	98,4		0,8272	101,9	84,6		94	96,4		0
ZAPAD 1	100	27.3.2020	88	97		0,8272	101,9	83,1		94	94,9		0
ZAPAD 2	100	27.3.2020	88	95,6		0,8272	101,9	79,1		94	95,6		0
ZAPAD 3	100	27.3.2020	88	99,3		0,8272	97,5	86,2		94	96,1		0
PKT 1	100	27.3.2020	89,4	99,3		0,8404	97,5	92,8		94	98,3		0
PKT 2	100	27.3.2020	92	97,8		0,8648	97,5	78,5		94	96,9		0
PKT 2 KGJ	100	03.04.2013	tep. 48,5	51,5						el. 32,3	39,5		0
PKT 3	100	27.3.2020	88	95,8		0,8360	97,5	83,7		95	96		0
RAZUSOVA	94,86	1.3.2022	88	87,4	0,68	0,8140				92,5	90,1	4,46	5,14
ZOS													0
PANORAMA	100	27.3.2020	87	98,6		0,8700	89,2	74,8		100			0
STARÁ CESTA													0
ZIMNÝ ŠTADION	100	1.3.2022	92,3	100,7			75	72,6	0			0	0
MŠ RYBNÍČNÁ		1.3.2022	95				75						
MŠ I. KRÁSKU		1.3.2022	95				75						
MŠ E.M. ŠOLTESOVEJ		1.3.2022	95				75						
MŠ TOMAŠIKOVÁ		1.3.2022	95				75						
MŠ RUŽOVA		1.3.2022	95				75						
MŠ ZELENÁ		1.3.2022	89				75						
SMIZANY	100	30.9.2020	88	93			101,9	98,6		94	94		

V SP.NOVEJ VSI 10.05.2022

SPRACOVAL: Ing. Bednarčík