

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	EMKOBEL a.s.Sp.Nová Ves
Adresa:	Rázusova č.1846 05201 Sp.Nová Ves
IČO:	31736785

Rok 2019	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodanéh o rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Banícka	TV	961,5	936,4	97,39	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hviezdoslavova	TV	5008,4	4699,3	93,83	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hurbanova	TV	253,8	228,8	90,15	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Fabiního	TV	614,6	601,1	97,80	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Levočská	TV	757,8	736,4	97,18	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 1	TV	2090,6	1976,3	94,53	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 2	TV	1772,2	1692,7	95,51	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 3	TV	2281,2	2164,1	94,87	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 4	TV	1923,6	1822	94,72	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 5	TV	2996,8	2826,2	94,31	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 6	TV	3789,1	3599,9	95,01	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Šoltésova	TV	2311	2219,3	96,03	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mestský úrad	TV	2734,4	2607,4	95,36	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 1	TV	2735,2	2621,1	95,83	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 2	TV	1909	1840,5	96,41	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 1	TV	3248	3082,4	94,90	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 2	TV	2226,9	2128,3	95,57	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 3	TV	2708	2603,4	96,14	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 1	TV	2018,5	1986,6	98,42	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 2	TV	5924,3	5739,6	96,88	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 3	TV	3680,3	3533,1	96,00	
	Primárny rozvod zo zdroja Rázusova	TV	2733,19444	2425,93889	88,76	
	Domova kotolňa Panorama	TV	422	422	100,00	Priamy odber meraný v kotolni
	Domova kotolňa Zimný štadión	TV	491,9	491,9	100,00	Priamy odber meraný v kotolni