

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	EMKOBEL a.s.Sp.Nová Ves
Adresa:	Rázusova č.1846 05201 Sp.Nová Ves
IČO:	31736785

Rok 2020	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodanéh o rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Banícka	TV	956,4	936,5	97,92	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hviezdoslavova	TV	4798,1	4546,5	94,76	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hurbanova	TV	253,7	226,9	89,44	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Fabiního	TV	601,3	589,5	98,04	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Levočská	TV	758,9	736,2	97,01	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 1	TV	1999,1	1883,5	94,22	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 2	TV	1749,2	1670,7	95,51	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 3	TV	2167,2	2054,5	94,80	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 4	TV	1839,4	1747	94,98	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 5	TV	2991,3	2826,9	94,50	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 6	TV	3663,1	3485,3	95,15	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Šoltesova	TV	2269,9	2189	96,44	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mestský úrad	TV	2655,2	2553,8	96,18	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 1	TV	2560,5	2432,1	94,99	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 2	TV	1865,7	1804,7	96,73	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 1	TV	3201,7	3056,6	95,47	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 2	TV	2137,3	2045	95,68	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 3	TV	2581,4	2508,1	97,16	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 1	TV	2008,7	1963	97,72	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 2	TV	5467,5	5185,1	94,83	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 3	TV	3623,7	3503,8	96,69	
	Primárny rozvod zo zdroja Rázusova	TV	2685,3	2394,16111	89,16	
	Domova kotolňa Panorama	TV	413,4	413,4	100,00	Priamy odber meraný v kotolni
	Domova kotolňa Zimný štadión	TV	436,2	436,2	100,00	Priamy odber meraný v kotolni