

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	EMKOBEL a.s.Sp.Nová Ves
Adresa:	Rázusova č.1846 05201 Sp.Nová Ves
IČO:	31736785

Rok 2016	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodanéh o rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Banická	TV	1225,8	1193,6	97,37	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hviezdoslavova	TV	5405,4	5100,3	94,36	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Hurbanova	TV	263,4	233,2	88,53	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Fabiniho	TV	673,1	656,7	97,56	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Levočská	TV	769,4	735,8	95,63	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 1	TV	2312,5	2153,6	93,13	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 2	TV	1878,0	1773,1	94,41	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 3	TV	2520,0	2369,0	94,01	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 4	TV	2079,9	1892,0	90,97	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 5	TV	3344,0	3025,3	90,47	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mier 6	TV	4022,6	3821,9	95,01	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Šoltésava	TV	2395,3	2255,0	94,14	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Mestský úrad	TV	2847,0	2708,9	95,15	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 1	TV	3142,3	3025,3	96,28	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Východ 2	TV	2063,0	1983,4	96,14	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 1	TV	3444,6	3252,6	94,43	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 2	TV	2523,0	2393,5	94,87	
	Sekundárny rozvod zo zdroja Západ 3	TV	2966,9	2792,0	94,11	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 1	TV	2105,5	1988,4	94,44	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 2	TV	6260,2	5907,8	94,37	
	Sekundárny rozvod zo zdroja PKT 3	TV	3838,7	3653,7	95,18	
	Primárny rozvod zo zdroja Rázusova	TV	3097,1	2747,3	88,71	
	Domova kotolňa ZOS	TV				TZ-neprevádzkovaný
	Domova kotolňa Panorama	TV	448,6	448,6	100,00	Priamy odber meraný v kotolni
	Domova kotolňa Zimný štadión	TV	506,7	506,7	100,00	Priamy odber meraný v kotolni